

## **Concorrência 04/2016**

### **Questionamento e resposta:**

**Questão:** Com relação ao subitem 5.2.3.2 do Edital que diz: “Execução de serviços de climatização artificial: \_com instalações de ar condicionado com rede semelhante ao projeto a ser executado”, a licitante poderá comprovar este item através de execução de sistema split desde que este sistema apresente carga térmica superior ao do projeto a ser executado?

### **Resposta:**

Não será aceito nada que não seja semelhante ao projeto. No caso específico temos em três pavimentos sistemas de “Splitões” com dutos para a refrigeração de todos os ambientes, sendo assim não será aceito só o sistema Split.

**MARCO ANTÔNIO LIMA DE OLIVEIRA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**NÚCLEO DE OBRAS – CPPO / SUMAI / UFBA**  
**TEL. (71) 3283-5813 - CEL. (71) 98726-4089**