

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA TP02-2017

Salvador, 15 de janeiro de 2018.

Enviada em: sexta-feira, 12 de janeiro de 2018 11:18

### PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.º 01,

**ILMO PRSIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**

.....**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.º 01**, ao certame supracitado cujo objeto se destina a **REFORMA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**, em anexo.

#### **FATO:**

Identificamos na planilha orçamentaria disponibilizada pelo órgão os seguintes itens abaixo:

3.1 - I 13361 - DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA (DIVISÓRIA ENTRE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS);

12.1 - I 6477/ORSE - CABO UTP - 4 PARES - CATEGORIA 6 (P/CABEAMENTO ESTRUTURADO);

12.2 - I 1709/ORSE - PATCH CORDS DE 1,50M COM CONECTOR RJ - 45 MACHO;

12.3 - I 6635/ORSE - CONETOR RJ - 45 FÊMEA, CATEGORIA 6;

12.4 - I 921/ORSE - ESPELHO P/ CAIXA VERTICAL 4"X2", COM 02 SAÍDAS RJ - 45 (KRONE OU SIMILAR);

12.5 - I 39255 - ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410);

12.6 - I 39345 - CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1";


Na planilha Estimativa de Preço Lab Prótese Odonto 09\_11\_2017, encontrados no SINAPI e ORSE, identificamos que esses itens são orçados apenas como insumos, não tendo sido considerado a mão de obra para instalação dos mesmos.

Não identificamos outros itens (em separado) que se refira a instalação desses itens, como constam para alguns outros itens, ou seja:

8.3 - 3626/ORSE - REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA - MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DO KIT DE PORTA

#### **PERGUNTAMOS:**

Esses itens referidos deverão ser entregues a fiscalização apenas como fornecimento ou tais serviços serão objeto de posterior aditivo contratual? Caso negativo, a planilha será ajustada e uma nova data de republicação do deste edital?



## RESPOSTA DA COMISSÃO:

Segue as resposta dessa comissão aos questionamentos da TP 02-2017:

Item 3.1 - 3.1 - I 13361 - DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA (DIVISÓRIA ENTRE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS); O preço corresponde ao fornecimento e instalação.

12.1 - I 6477/ORSE - CABO UTP - 4 PARES - CATEGORIA 6 (P/CABEAMENTO ESTRUTURADO); Somente o fornecimento. Será executado pela SUMAI.

12.2 - I 1709/ORSE - PATCH CORDS DE 1,50M COM CONECTOR RJ - 45 MACHO; Somente o fornecimento. Será executado pela SUMAI.

12.3 - I 6635/ORSE - CONETOR RJ - 45 FÊMEA, CATEGORIA 6; Somente o fornecimento. Será executado pela SUMAI.

12.4 - I 921/ORSE - ESPELHO P/ CAIXA VERTICAL 4"X2", COM 02 SAÍDAS RJ - 45 (KRONE OU SIMILAR); Somente o fornecimento. Será executado pela SUMAI.

12.5 - I 39255 - ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410); Somente o fornecimento. Será executado pela SUMAI.

12.6 - I 39345 - CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"; Somente o fornecimento. Será executado pela SUMAI.

Por orientação do núcleo de TI da SUMAI, por se tratar de pequeno serviço, será executado pela equipe de manutenção.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Márcio Brito

Coordenador de Orçamento e Planejamento - SUMAI

Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 Campus Universitário Federação/Ondina

Avenida Adhemar de Barros s/n - Salvador - Bahia - Brasil - CEP: 40170-115

Tel: +55 71 3283-6010 Celular Institucional: +55 71 98726-4016

UFBA - Universidade Pública. Compromisso Social. Visite nosso site: [www.ufba.br](http://www.ufba.br)

Arq, Eduardo Pugliese (Presidente da TP02-2017)

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.º 02

Gostaria de sanar uma dúvida referente a planilha de Preços, especificamente os itens: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

Tais itens estão relacionados com o fornecimento e colocação apenas das caixas dimensionadas no respectivo item. Nesse contexto não estão sendo contempladas os barramentos e disjuntores.

É correta esta afirmação?

### RESPOSTA DA COMISSÃO:

*Segue as resposta dessa comissão aos questionamentos da TP 02-2017:*

*Caro Eduardo,*

*Respondendo aos questionamentos dos os itens: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 informamos que os quadro estão completos (quadro disjuntores, barramento, acessórios e instalação). Para todos os itens, existem as composições na aba abaixo da planilha encaminhada.*

Att,

*Eng. Paulo Márcio Brito*

*Coordenador de Orçamento e Planejamento - SUMAI*

*Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 Campus Universitário Federação/Ondina*

*Avenida Adhemar de Barros s/n - Salvador - Bahia - Brasil - CEP: 40170-115*

*Tel: +55 71 3283-6010 Celular Institucional: +55 71 98726-4016*

*UFBA - Universidade Pública. Compromisso Social. Visite nosso site: [www.ufba.br](http://www.ufba.br)*

Arq, Eduardo Pugliese (Presidente da TP02-2017)